



CPA  
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE  
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC



**ATA DA 21ª REUNIÃO DA CPM**

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, na sala do Diretor de Engenharia Leocir Nardi na prefeitura municipal no Município de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, às oito horas, reuniram-se os membros da Comissão de acessibilidade nomeados pela Portaria nº 061/2021. Primeiro assunto Protocolo 5.638/2021 ODAIR KESSLER, solicita aprovação de projeto, para passeio público e instalações para sanitário PCD referente a edificação existente, de propriedade de Rodrigo Dellazari, localizada à Rua Aparicio Nunes, 355 – Bairro Salete, Município de São Miguel do Oeste/SC. **PARECER DA COMISSÃO:** Quanto ao passeio público a comissão sugere que o piso tátil seja posicionado no eixo da faixa livre e nas extremidades seja direcionado a linha guia dos lotes lindeiros. Quanto aos demais itens de acessibilidade a comissão não irá se posicionar visto que o requerente solicita apenas aprovação de projeto de adequação da calçada, porém a comissão alerta que para o alvará de funcionamento é exigido que a edificação esteja de acordo de acordo com as normas de acessibilidade. Segundo assunto Protocolo 2.727/2021 LEONARDO DALTOÉ, solicita a regularização e adequação de acessibilidade da edificação de propriedade de Judite Tosin, localizada à Rua Lazzaro da Costa, nº 674, bairro Agostini, município de São Miguel do Oeste/SC. **PARECER DA COMISSÃO:** Considerando que a edificação não se enquadra nos requisitos para apresentação de laudos e justificativas de dispensa de acessibilidade a mesma deverá ser adequada conforme as normas vigentes nos termos da lei. Terceiro assunto Protocolo 10.681/2021 PEDRO DIAS, solicita análise de adequação de acessibilidade da Edificação e regularização de ampliação de propriedade de Sidnei José Turatti, localizada à Rua Carlos Dal Magro, Jardim Peperi, município de São Miguel do Oeste/SC. **PARECER DA COMISSÃO:** Este item foi retirado da pauta. Quarto assunto Protocolo 3.555/2021 LAURA RAÍSSA DOS SANTOS BORGES, solicita a aprovação de projeto de ampliação, adequação de acessibilidade e novo sistema de tratamento de esgoto para edificação comercial localizada à Rua Lauro Graeff, Bairro Estrela, município de São Miguel do Oeste-SC. **PARECER DA COMISSÃO:** Considerando a especificidade da edificação e da atividade a comissão acolhe a justificativa apresentada no laudo de acessibilidade e sugere aprovação do projeto apresentado. Participaram da reunião o Sr. Cleonor José Mahl representante da CDL, Sr. Rafael Falavigna representante do CAU, Sr Clemerson Korb representante do Urbanismo, Sr Olivio Martini representante do CREA, o Sr Leocir Nardi representante do Planejamento que coordenou a reunião extraordinária da comissão permanente de acessibilidade - CPA.